

Věc:

Vyjádření k plánovaným úpravám nově rekonstruovaných toalet ve stanici metra Opatov, oddělení WC ženy.

K rukám:

Ing. arch. Jan Totušek
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Na Vaši žádost posíláme naše vyjádření k dodatečně plánovaným úpravám toalet ve stanici metra Opatov, oddělení WC ženy, které bylo rekonstruováno v roce 2016.

Vycházíme ze zasláné části projektové dokumentace:

Výkres č. D.1.1 / 04 Půdorys – navrhovaný stav

Současný stav:

Rekonstrukce proběhla v roce 2016. Současný stav je z hlediska bezbariérového řešení nedostatečný zejména v bodech:

1 / Nosná konstrukce (sloup) u vstupu na oddělení WC ženy nevhodně omezuje volný manipulační prostor před dveřmi. Současná hloubka manipulačního prostoru je 1250 mm.

2 / Upravená kabina na oddělení WC ženy má nevhodně otočenou dispozici o 90° a hloubka manipulačního prostoru před dveřmi je omezena na 1000 mm.

Předložené řešení:

Předložený návrh počítá s přesunutím dveří upravené kabiny do čela kabiny směrem k umyvadlovému prostoru tak, aby před vstupem vznikl dostatečný manipulační prostor a zároveň měla kabina vhodnou dispozici z hlediska umístění zařizovacích prvků.

Závěr:

Předkládaná úprava řeší bod 2 a výsledkem její realizace bude zlepšení současného stavu z hlediska bezbariérového užívání staveb.

Současně však upozorňujeme, že pro komplexní řešení situace by bylo nutné upravit i prostor před vstupem na oddělení (bod 1).

Za Pražskou organizaci vozíčkářů,



V Praze dne 14.6.2017

Ing. arch. Jan Tomandl
Pražská organizace vozíčkářů, z.s.