

## Vyjádření pracovní skupiny k problematice užívání schodolezu ve veřejném prostoru

V rámci řešení bezbariérového užívání staveb a prostředí připouští vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb následující možnosti:

- komunikaci odpovídajících parametrů
- bezbariérové rampy
- osobní výtahy
- v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošiny

Tato řešení vnímáme jako komplexní, umožňující samostatné a bezpečné využití ve veřejném prostředí pro co nejširší skupinu obyvatel s omezenou schopností pohybu. Naproti tomu schodolez vnímáme jako individuální kompenzační pomůcku, která svými omezeními umožňuje využití pouze částí osob s omezenou schopností pohybu.

Jako nejvýznamnější faktory bránící tomuto využití vnímáme:

- omezenou použitelnost a nosnost pouze pro určité typy vozíků
- nemožnost přepravy např. dětských, sportovních či jinak atypických vozíků, ani vozíků elektrických,
- nutnost změny polohy vozíku, která neumožňuje přepravu osob se svalovou dystrofií a celkovou horší hybností horních končetin,
- nutnost dopomoci druhé osoby,

Na základě výše zmíněného nepovažujeme schodolez za prvek/zařízení, zajišťující bezbariérové řešení staveb a jejich částí.